

Odpowiedzi na zapytania

Pytanie nr 1:

W związku warunkiem opisanym w SIWZ Rozdział VI pkt. 1 ppkt d zwracamy się z następującym pytaniem:

Czy uznają Państwo za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykonawca wykaże się realizacją obiektu sklasyfikowanego w klasie 1265 (budynki kultury fizycznej), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 ze zmianami) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto i powierzchni ogółem min. 1 000,00 m²

Odp.

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest „...zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym...” Zamawiający określił warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, zatem Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie wykonanie min. 1 roboty o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, której zakresem było zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym o pow. ogółem min. 1 000m²

Pytanie nr 2:

W Rozdziale VI pkt.1 ppkt. e Zamawiający wymaga doświadczenia kierownika przy kierowaniu min. 1 budową/rozbudową/przebudową obiektu kubaturowego o wartości robotniczej mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto.

Natomiast w Rozdziale XIII pkt.1 ppkt. b mowa jest o 2 mln PLN Proszę o wyjaśnienie który zapis jest obowiązujący.

Odp.

Zamawiający dokona poprawy błędnego zapisu w Rozdziale XIII pkt.1 ppkt. b, poprzez zmianę jego brzmienia na poprawne a mianowicie:

„ b) Doświadczenie kierownika budowy/robót branży konstrukcyjno - budowlanej (Dk) oceniane będzie pełnienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, funkcji kierownika budowy na budowie obiektu kubaturowego, gdzie wartość umowy na roboty budowlane wynosiła co najmniej 3 mln PLN.”

Pytanie nr 3:

Czy poprzez zapis § 4 pkt. 1 i pkt. 2 projektu umowy należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza możliwość uregulowania należności częściowo np. 1 raz w miesiącu po odbiorze protokolem bez zastrzeżeń części robót wynikających z harmonogramu i ich zapłaty w terminie do 30 dni.

Odp.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe z uwzględnieniem zapisów §1 3.4) e umowy.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie systemowej podłogi legarowej, certyfikowanej na zgodność z normą PN EN 14904, wraz z profesjonalną nawierzchnią sportową PVC o grubości 4,5 mm, posiadającą certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości takich jak: EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej), IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej), FIBA (Międzynarodowa Federacja Piłki Koszykowej)? Pragniemy zauważyć, że nawierzchnia sportowa w postaci wylewki poliuretanowej, a dokładnie jej warstwa użytkowa wynosi tylko 0,3mm (warstwa lakieru) i szybko się zdziera pod wpływem czynników mechanicznych. Natomiast przy wykładzinie PCV, żywotność użytkowanej nawierzchni jest 3-krotnie dłuższa i jest zdecydowanie trwalsza od samego lakieru.

Opis wykładziny sportowej:

Wykładzina sportowa Recreation 45 Gerfior to syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości całkowitej 4,5 mm. Wykończenie PUR Protect to kalandrowana powierzchnia posiadająca wysoką odporność na odkształcenia i ruch. Pokryta Sanosolem zabezpieczającym przed pleśnią i bakteriami, przez co jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości.

Właściwości techniczne:

Grubość całkowita: 4,5 mm

Szerokość: 1,5 m

Długość całkowita rolki: 20,5

Wykończenie nawierzchni: PUR Protect

Ciężar: 2,6 kg/m²

Tłumienie energii: 21%

Odbicie piłki: > 90%

Odkształcenie pionowe < 3,5

Odp.

W PFU Zamawiający określił minimalne warunki odnoszące się do poszczególnych zakresów robót, użytych materiałów i urządzeń. W związku z tym przygotowują wycenę oferty należy wziąć pod uwagę zamieszczone tam wytyczne.

Pytanie nr 5

Dzień dobry, proszę o odpowiedź, czy wykonanie przez przedsiębiorstwo 11 hal sportowych (w tym 2 z projektowaniem) w latach 1997 - 2009 upoważnia nas do udziału w powyższym przetargu. Wg SIWZ pkt V.3a kryterium doświadczenia zawodowego brzmi: „Wykonanie 1 roboty o wartości 3 mln zł brutto, której zakresem było zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym o powierzchni min. 1 tys. m² w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.” Czy niewykonanie sal w ostatnich 5 latach dyskwalifikuje przedsiębiorstwo z udziału w przetargu

Odp.

Przedział czasowy określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z tym roboty wykonane w dalszych latach nie stanowią podstawy do wykazania spełnienia warunku określonego przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację dotyczącą warunku udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Czy Zamawiający uzna spełnienie przedmiotu warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie:

wykonanie min. 1 roboty o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, której zakresem było zaprojektowanie i wybudowanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym o pow. ogółem min. 1000 m²

LUB

wykonanie min. 1 roboty której zakresem było zaprojektowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym o powierzchni ogółem min. 1000 m²

oraz

wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym o pow. ogółem min. 1000 m², wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto

Odp.

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest „...zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym...” Zamawiający określił warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, zatem Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie wykonanie min. 1 roboty o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, której zakresem było zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym o pow. ogółem min. 1 000m²

STAROSTA

mgr Tadeusz Tetorius